

様式第7号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 豊明市長

| 番号 | 対象          | 質疑内容                                                                                                                                                                                                                 | 回答                                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 全需給施設       | ・ 提案書記載日付にご指示ございますか。<br>・ ご提出時は中封筒に提案書封入＋外封筒で提出先は豊明市分のみご提出でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                | ・ 提案書提出期限は公告に記載のとおりです。<br>・ ご提出方法はお見込みの通りで、提出先は全て豊明市にご提出ください。   |
| 2  | 豊明市         | 豊明市の施設に置かれましては、予備線・予備電源・自家発補給電力契約はすべてなしの認識でよろしいですね。                                                                                                                                                                  | お見込みの通りです。                                                      |
| 3  | 豊明市<br>みよし市 | ご提示いただいた予定使用電力量ならびに内訳書が季節別・季時別・ウィークエンドのメニュープランとなっております。<br>弊社としては季節別プランで応札希望ですが各施設のメニュープランは必須でしょうか。<br>弊社にて修正してもよろしいでしょうか。                                                                                           | 様式第2号を修正したファイルを添付しますので、そちらをご利用ください。                             |
| 4  | 豊明市         | こちら各施設ごとの計量日をご提示いただき、本契約書に『計量日一覧』として添付願えませんでしょうか。                                                                                                                                                                    | 計量日は全て1日です。<br>契約書に一覧を添付することは可能です。                              |
| 5  | 全需給施設       | 弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。<br>お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。<br>また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願い致します。 | 承知しました。                                                         |
| 6  | 全需給施設       | 契約に至った場合は、現行（入札時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。<br>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇円）を固定するお願いではありません。<br>※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。                                   | 燃料費調整単価については、本要領2(9)ウのとおり、中部電力パワーグリッド株式会社の燃料費調整額を超えない範囲としてください。 |
| 7  | 全需給施設       | 支払に関してですが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                                                                             | 承知しました。                                                         |

|    |       |                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | 豊明市   | 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。                                                                                                                   | 館小学校：校舎建設等工事（6教室増築）<br>全小学校：屋内運動場空調設備設置工事          |
| 9  | 豊明市   | SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えてくださいませんか。                                                                                                                                                                           | 中部電力ミライズ株式会社                                       |
| 10 | 豊明市   | 全施設スマートメータは設置されていますでしょうか。                                                                                                                                                                                     | 全施設スマートメーター設置済みです。                                 |
| 11 | 全需給施設 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご提示いただいた資料に契約書（案）がございませんでしたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。</li> <li>・または落札者書式による契約書にて契約締結ご希望でしょうか</li> <li>・豊明市書式の場合、落札後契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。</li> </ul> | 落札者（受注事業者）書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |

様式第7号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 日進市長

| 番号 | 対象    | 質疑内容                                                                                                                                                                                                         | 回答                                                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 全需給施設 | ・提案書記載日付にご指示ございますか。<br>・ご提出時は中封筒に提案書封入＋外封筒で提出先は日進市分のみご提出でよろしいでしょうか。                                                                                                                                          | ・提案書提出期限は公告に記載のとおりです。<br>・ご提出方法はお見込みの通りで、提出先は全て豊明市にご提出ください。     |
| 2  | 日進市   | 日進市の施設に置かれましては、予備線・予備電源・自家発補給電力契約はすべてなしの認識でよろしいですね。                                                                                                                                                          | 要領「17 問合せ先(2)」により、対象需給団体にお問合せください。                              |
| 3  | 全需給施設 | 弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂くこととなりますが、ご了承くださいませでしょうか。また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願い致します。 | 承知しました。                                                         |
| 4  | 全需給施設 | 契約に至った場合は、現行（入札時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。<br>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇円）を固定するお願いではありません。<br>※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。                           | 燃料費調整単価については、本要領2(9)ウのとおり、中部電力パワーグリッド株式会社の燃料費調整額を超えない範囲としてください。 |
| 5  | 全需給施設 | 支払に関してですが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                                                                     | 承知しました。                                                         |
| 6  | 日進市   | 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。                                                                                                                  | 要領「17 問合せ先(2)」により、対象需給団体にお問合せください。                              |

|    |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7  | 全需給<br>施設 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご提示いただいた資料に契約書（案）がございましたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。</li> <li>・または落札者書式による契約書にて契約締結ご希望でしょうか</li> <li>・日進市書式の場合、落札後契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。</li> </ul> | 落札者（受注事業者）書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 8  |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 9  |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 10 |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |

様式第7号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) みよし市長

| 番号 | 対象          | 質疑内容                                                                                                                                                                                                                 | 回答                                                              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 全需給施設       | ・提案書記載日付にご指示ございますか。<br>・ご提出時は中封筒に提案書封入＋外封筒で提出先はみよし市分のみご提出でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                 | ・提案書提出期限は公告に記載のとおりです。<br>・ご提出方法はお見込みの通りで、提出先は全て豊明市にご提出ください。     |
| 2  | みよし市        | 【みよし市役所本庁舎・みよし市民病院】<br>みよしの施設に置かれましては、この2施設のみ予備線設置で予備電源・自家発補給電力契約はすべてなしの認識でよろしいですね。                                                                                                                                  | お見込みのとおりです。                                                     |
| 3  | 豊明市<br>みよし市 | ご提示いただいた予定使用電力量ならびに内訳書が季節別・季時別・ウィークエンドのメニュープランとなっております。<br>弊社としては季節別プランで応札希望ですが各施設のメニュープランは必須でしょうか。<br>弊社にて修正してもよろしいでしょうか。                                                                                           | 様式第2号を修正したファイルを添付しますので、そちらをご利用ください。                             |
| 4  | 全需給施設       | 弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。<br>お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。<br>また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願い致します。 | 承知しました。                                                         |
| 5  | 全需給施設       | 契約に至った場合は、現行（入札時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。<br>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇円）を固定するお願いではありません。<br>※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。                                   | 燃料費調整単価については、本要領2(9)ウのとおり、中部電力パワーグリッド株式会社の燃料費調整額を超えない範囲としてください。 |
| 6  | 全需給施設       | 支払に関してですが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                                                                             | 承知しました。                                                         |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | みよし市  | 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三好丘小学校照明設備LED化工事<br/>受変電設備の更新</li> <li>・緑丘小学校照明設備LED化工事<br/>受変電設備の更新</li> <li>・北中学校受変電設備改修工事<br/>受変電設備の更新</li> </ul> |
| 8 | みよし市  | 今回の供給開始時において契約電力を変更される施設はございますか。                                                                                                                                                                               | 変更の予定はありません。                                                                                                                                                 |
| 9 | 全需給施設 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご提示いただいた資料に契約書（案）がございませんでしたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。</li> <li>・または落札者書式による契約書にて契約締結ご希望でしょうか</li> <li>・みよし市書式の場合、落札後契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。</li> </ul> | 落札者（受注事業者）書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。                                                                                                           |

様式第7号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 東郷町長

| 番号 | 対象    | 質疑内容                                                                                                                                                                                                             | 回答                                                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 全需給施設 | ・ 提案書記載日付にご指示ございますか。<br>・ ご提出時は中封筒に提案書封入＋外封筒で提出先は東郷町分のみご提出でよろしいでしょうか。                                                                                                                                            | ・ 提案書提出期限は公告に記載のとおりです。<br>・ ご提出方法はお見込みの通りで、提出先は全て豊明市にご提出ください。   |
| 2  | 東郷町   | 東郷町の施設に置かれましては、予備線・予備電源・自家発補給電力契約はすべてなしの認識でよろしいですね。                                                                                                                                                              | お見込みのとおりです。                                                     |
| 3  | 全需給施設 | 弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書（施設ごとの内訳書アリ）を確認・ダウンロード・印刷して頂くことになりますが、ご了承くださいませでしょうか。<br>また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願い致します。 | 承知しました。                                                         |
| 4  | 全需給施設 | 契約に至った場合は、現行（入札時点）の燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。<br>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇円）を固定するお願いではありません。<br>※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。                               | 燃料費調整単価については、本要領2(9)ウのとおり、中部電力パワーグリッド株式会社の燃料費調整額を超えない範囲としてください。 |
| 5  | 全需給施設 | 支払に関してですが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                                                                         | 承知しました。                                                         |
| 6  | 東郷町   | 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。                                                                                                                      | 予定はありません。                                                       |

|    |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7  | 全需給<br>施設 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご提示いただいた資料に契約書（案）がございましたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。</li> <li>・または落札者書式による契約書にて契約締結ご希望でしょうか</li> <li>・東郷町書式の場合、落札後契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。</li> </ul> | 落札者（受注事業者）書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 8  |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 9  |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 10 |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |

様式第 7 号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 豊明市長

| 番号 | 対象  | 質疑内容                                                                                                    | 回答                                             |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 豊明市 | 現在の供給会社を教えてください。                                                                                        | 中部電力ミライズ株式会社                                   |
| 2  | 豊明市 | 契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 | 承知しました。                                        |
| 3  | 豊明市 | 契約書(案)をご提供いただけますでしょうか。契約書(案)の内容によっては、変更を求める場合がございますがよろしいでしょうか。                                          | 受注事業者の書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 4  | 豊明市 | 契約書の条文中に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締結させていただくことは可能でしょうか。                                           | 要綱の内容をお示しいただき、協議することは可能です。                     |
| 5  | 豊明市 | 現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。                                    | プロポーザル実施要領 15 その他(8)のとおりです。                    |
| 6  | 豊明市 | 当該地域のみなし小売電気事業者が実施している電気料金軽減策については適用いたしませんでしたがご了承いただけますでしょうか。                                           | 承知しました。                                        |
| 7  | 豊明市 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。                                    | 承知しました。                                        |

|    |     |                                                                                                                                  |                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | 豊明市 | 提案金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点第3位を四捨五入し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていただきます、契約単価は税込みとなりますがよろしいでしょうか。 | 承知しました。                                            |
| 9  | 豊明市 | 検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）については、弊社WEBサービスに登録いただくことで確認可能となりますが、お客さまご自身でご確認いただけますでしょうか。<br>（検針票および請求書は書面により送付いたします。）                | 承知しました。                                            |
| 10 | 豊明市 | 提案書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか。                                                                                                   | 公告「3. スケジュール(4)ア 期間」の範囲でお受けします。当該期間以外に日付の指定はありません。 |

様式第 7 号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 日進市長

| 番号 | 対象  | 質疑内容                                                                                                    | 回答                                             |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 日進市 | 現在の供給会社を教えてください。                                                                                        | 株式会社FPS                                        |
| 2  | 日進市 | 契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 | 承知しました。                                        |
| 3  | 日進市 | 契約書(案)をご提供いただけますでしょうか。契約書(案)の内容によっては、変更を求める場合がございますがよろしいでしょうか。                                          | 受注事業者の書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 4  | 日進市 | 契約書の条文中に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締結させていただくことは可能でしょうか。                                           | 要綱の内容をお示しいただき、協議することは可能です。                     |
| 5  | 日進市 | 現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。                                    | プロポーザル実施要領 15 その他(8)のとおりです。                    |
| 6  | 日進市 | 当該地域のみなし小売電気事業者が実施している電気料金軽減策については適用いたしませんでしたがご了承いただけますでしょうか。                                           | 承知しました。                                        |
| 7  | 日進市 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。                                    | 承知しました。                                        |

|    |     |                                                                                                                                  |                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | 日進市 | 提案金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点第3位を四捨五入し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていただきます、契約単価は税込みとなりますがよろしいでしょうか。 | 承知しました。                                            |
| 9  | 日進市 | 検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）については、弊社WEBサービスに登録いただくことで確認可能となりますが、お客さまご自身でご確認いただけますでしょうか。<br>（検針票および請求書は書面により送付いたします。）                | 承知しました。                                            |
| 10 | 日進市 | 提案書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか。                                                                                                   | 公告「3. スケジュール(4)ア 期間」の範囲でお受けします。当該期間以外に日付の指定はありません。 |

様式第 7 号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) みよし市長

| 番号 | 対象   | 質疑内容                                                                                                    | 回答                                             |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | みよし市 | 現在の供給会社を教えてください。                                                                                        | 株式会社FPS                                        |
| 2  | みよし市 | 契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 | 承知しました。                                        |
| 3  | みよし市 | 契約書(案)をご提供いただけますでしょうか。契約書(案)の内容によっては、変更を求める場合がございますがよろしいでしょうか。                                          | 受注事業者の書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 4  | みよし市 | 契約書の条文に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締結させていただくことは可能でしょうか。                                            | 要綱の内容をお示しいただき、協議することは可能です。                     |
| 5  | みよし市 | 現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。                                    | プロポーザル実施要領 1 5 その他 (8) のとおりです。                 |
| 6  | みよし市 | 当該地域のみなし小売電気事業者が実施している電気料金軽減策については適用いたしませんでしたがご了承いただけますでしょうか。                                           | 承知しました。                                        |
| 7  | みよし市 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。                                    | 承知しました。                                        |

|    |      |                                                                                                                                  |                                                    |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | みよし市 | 提案金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点第3位を四捨五入し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていただきます、契約単価は税込みとなりますがよろしいでしょうか。 | 承知しました。                                            |
| 9  | みよし市 | 検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）については、弊社WEBサービスに登録いただくことで確認可能となりますが、お客さまご自身でご確認いただけますでしょうか。<br>（検針票および請求書は書面により送付いたします。）                | 承知しました。                                            |
| 10 | みよし市 | 提案書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか。                                                                                                   | 公告「3. スケジュール(4)ア 期間」の範囲でお受けします。当該期間以外に日付の指定はありません。 |
| 11 | みよし市 | みよし市民病院の現在の契約電力をご教示ください。                                                                                                         | 587kWです。                                           |

様式第 7 号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 東郷町長

| 番号 | 対象  | 質疑内容                                                                                                    | 回答                                             |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 東郷町 | 現在の供給会社を教えてください。                                                                                        | 株式会社FPS                                        |
| 2  | 東郷町 | 契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 | 承知しました。                                        |
| 3  | 東郷町 | 契約書(案)をご提供いただけますでしょうか。契約書(案)の内容によっては、変更を求める場合がございますがよろしいでしょうか。                                          | 受注事業者の書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 4  | 東郷町 | 契約書の条文中に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締結させていただくことは可能でしょうか。                                           | 要綱の内容をお示しいただき、協議することは可能です。                     |
| 5  | 東郷町 | 現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。                                    | プロポーザル実施要領 1 5 その他 (8) のとおりです。                 |
| 6  | 東郷町 | 当該地域のみなし小売電気事業者が実施している電気料金軽減策については適用いたしませんでしたがご了承いただけますでしょうか。                                           | 承知しました。                                        |
| 7  | 東郷町 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。                                    | 承知しました。                                        |

|    |     |                                                                                                                                  |                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | 東郷町 | 提案金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点第3位を四捨五入し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていただきます、契約単価は税込みとなりますがよろしいでしょうか。 | 承知しました。                                            |
| 9  | 東郷町 | 検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）については、弊社WEBサービスに登録いただくことで確認可能となりますが、お客さまご自身でご確認いただけますでしょうか。<br>（検針票および請求書は書面により送付いたします。）                | 承知しました。                                            |
| 10 | 東郷町 | 提案書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか。                                                                                                   | 公告「3. スケジュール(4)ア 期間」の範囲でお受けします。当該期間以外に日付の指定はありません。 |
| 11 | 東郷町 | 東郷町役場庁舎の現在の契約電力をご教示ください。                                                                                                         | 740kWになります。                                        |

様式第 7 号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 豊明市長

| 番号 | 対象  | 質疑内容                                                                                                                                                | 回答                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 全地点 | 仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。<br>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容をご記載いただけますでしょうか。                                            | 落札者（受注事業者）書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。 |
| 2  | 全地点 | 弊社供給条件ではお支払期日は「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と定めております。支払義務発生日とは、弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ定めた日となります。<br>ご了承いただけますでしょうか。<br>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容をご記載いただけますでしょうか。 | 適法な請求書を受理した日から起算して30日以内とします。                       |
| 3  | 全地点 | 延滞利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。<br>ご了承いただけますでしょうか。<br>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容をご記載いただけますでしょうか。 | 承知しました。                                            |
| 4  | 全地点 | 消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行いますかよろしいでしょうか。                                                                                | プロポーザル実施要領 1 5 その他（8）のとおりです。                       |
| 5  | 全地点 | 弊社が落札した場合、燃料費調整額には、市場価格調整額が含まれているという認識でよろしいでしょうか。<br>（弊社落札後、中部エリアを管轄する旧一般電気事業者と同様に、燃料費調整額と合わせて市場価格調整額をご請求いたします）                                     | お見込みの通りです。                                         |
| 6  | 全地点 | 検針結果はweb上でご確認いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                        | 承知しました。                                            |

|    |             |                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | みよし市        | 弊社では、休日メニューがございませんので、「夏季」「その他季」に振り分けて算定することは可能でしょうか。<br>不可の場合、内訳書の休日欄は夏季、その他季どちらの単価で算定すればよろしいでしょうか。                                                           | 様式第2号を修正したファイルを添付しますので、そちらをご利用ください。                                                       |
| 8  | 全地点         | 「入札保証金・契約保証金」の免除につきまして、参加申込書に記載する契約実績でご判断いただけるという認識でよろしいでしょうか。                                                                                                | お見込みの通りです。                                                                                |
| 9  | 全地点         | 実施要領2仕様(9)の記載内容のうち、電力量料金が弊社の算定方法と異なります。<br>弊社が落札した際には、弊社の算定方法「電力量料金単価×使用電力量 + 燃料費調整単価×使用電力量 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量」を用いて電気料金をご請求させていただくこととなりますが、よろしいでしょうか。 | 承知しました。                                                                                   |
| 10 | みよし市        | 実施要領2仕様(1)オ 受電方式につきまして、予備電力のご契約があるみよし市役所本庁舎およびみよし市民病院については2回線受電という認識でよろしいでしょうか。                                                                               | 本庁舎及びみよし市民病院は、本線その他予備線を受電しています。                                                           |
| 11 | みよし市<br>東郷町 | 実施要領15その他(7)にはデマンド制の記載のみとなっております。<br>契約電力が500kW以上の需要場所については、契約電力の変更が必要な場合、発注者と受注者が協議のうえ変更となりますが、ご了承くださいませでしょうか。<br>また、弊社落札後、上記の内容を契約書へ記載いただけますでしょうか。          | みよし市：協議の上決定することです承します。また、契約書への記載についても了承します。<br>東郷町：協議の上決定することです承します。また、契約書への記載についても了承します。 |
| 12 | 全地点         | みなし小売電気事業者が独自に設定しております負担軽減策（燃料費調整単価からのお値引き）は、弊社落札後は適用出来かねます。ご了承くださいませでしょうか。                                                                                   | 承知しました。                                                                                   |

様式第7号

公共施設高圧電力供給業務に係る質問書

(あて先) 豊明市長

| 番号 | 対象  | 質疑内容                                                                        | 回答                                               |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 豊明市 | 現在の電力供給会社を教えてください。                                                          | 中部電力ミライズ株式会社                                     |
| 2  | 豊明市 | 各施設の検針日を教えてください。                                                            | 1日                                               |
| 3  | 豊明市 | 契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事の予定がありましたら教えてください。 | 館小学校：校舎建設等工事（6教室増築）<br>全小学校：屋内運動場空調設備設置工事        |
| 4  | 豊明市 | 請求書について、web等でご確認いただく事は可能でしょうか。可能な場合、請求書への押印は必要となりますか。                       | 請求書はWeb等で確認可能です。また、請求書への押印は不要です。                 |
| 5  | 豊明市 | 請求書は施設ごとの発行となります。もし、合算での発行をご希望する場合、発行方法について協議いただく事は可能でしょうか。                 | 請求書は施設ごとの発行をお願いします。                              |
| 6  | 豊明市 | 入札前に、直近1年分の使用電力量の30分値をエクセル形式でいただく事は可能でしょうか。                                 | 当市役所にお越しいただければ、令和5年7月から令和6年6月までの紙の閲覧は可能です。       |
| 7  | 豊明市 | 提案資料に記載する日付については、提案資料の作成日で差支えございませんか。                                       | 差支えありません。<br>提案書は、公告「3. スケジュール(4)ア期間」の範囲でお受けします。 |
| 8  | 豊明市 | 契約書の案などあれば、いただく事は可能でしょうか。                                                   | 受注事業者の書式をベースとし、各需給団体と受注事業者が協議の上、契約締結することとなります。   |
| 9  |     |                                                                             |                                                  |
| 10 |     |                                                                             |                                                  |