

名 称	仕 様	数 量	設置場所	備 考
空調設備	パッケージエアコン			
ACP-N-1	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-2	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-3	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-4	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-5	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-6	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-7	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-8	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-9	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-11	天吊型厨房用 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)	
既設空調機	4方向天井カセ 室内機のみ	1台	北館(児童発達支援センター)	
既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:7.1kW	4台	北館(児童発達支援センター)	
既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:4.0kW	1台	北館(児童発達支援センター)	
ACP-N-12	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館	
ACP-N-13	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館	
ACP-N-14	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館	
ACP-N-15	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館	
ACP-N-16	天吊 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館	
ACP-N-17	壁掛 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1組	北館	
ACP-N-18	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館	
ACP-N-19	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館	
ACP-N-20	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館	
ACP-N-21	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館	
ACP-N-22	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3組	北館	
ACP-N-23	壁掛 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	2組	北館	
ACP-N-24	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館	
ACP-N-25	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	北館	
ACP-N-26	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館	
ACP-N-27	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館	
ACP-N-28	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館	
既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房:7.1kW	4台	北館	
既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房14.0kW	4台	北館	
既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房7.1kW	9台	北館	
既設空調機	壁掛 室内外機共 冷房:7.1kW	1台	北館	
ACP-S-1	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	南館	
ACP-S-2	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	南館	
ACP-S-3	壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1組	南館	
ACP-S-4	壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1組	南館	
ACP-S-5	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	南館	
ACP-S-6	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	南館	
ACP-S-7	壁掛 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	2組	南館	
ACP-S-8	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	南館	
既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房7.1kW	3台	南館	
既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房7.1kW	3台	南館	
既設空調機	天井カセ4方向 室内機のみ 冷房12.5kW	2台	南館	
既設空調機	天井カセ4方向 室内機のみ 冷房7.1kW	1台	南館	
既設空調機	壁掛 室内外機共 冷房7.1kW	2台	南館	
既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房7.1kW	4台	南館	
既設空調機	壁掛 室内外機共 冷房7.1kW	2台	南館	
換気設備				
F-N-1	有圧扇 200φ×100m ³ /h	1台	北館	
F-N-2	有圧扇 200φ×150m ³ /h	1台	北館	
F-N-3	有圧扇 200φ×200m ³ /h	5台	北館	
F-N-4	有圧扇 200φ×300m ³ /h	19台	北館	
F-N-5	有圧扇 200φ×400m ³ /h	6台	北館	
F-N-6	有圧扇 200φ×500m ³ /h	3台	北館	
F-N-7	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	2台	北館	
F-N-8	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	5台	北館	
F-N-9	有圧扇 300φ×1500m ³ /h	1台	北館	
F-N-10	有圧扇 300φ×1650m ³ /h	1台	北館	
F-N-11	天井扇 100m ³ /h×50Pa	2台	北館	
F-N-12	天井扇 150m ³ /h×50Pa	3台	北館	
F-N-13	天井扇 200m ³ /h×50Pa	2台	北館	
F-N-14	天井扇 250m ³ /h×50Pa	2台	北館	
F-N-15	天井扇 300m ³ /h×50Pa	2台	北館	
FE-N-1	ストローブファン #1×200m ³ /h×100Pa	3台	北館	

名 称		仕 様	数 量	設置場所	備 考
	FE-N-2	ストローブファン #11/2×1100m ³ /h×100Pa	1 台	北館	
	FE-N-3	ストローブファン #11/2×1200m ³ /h×100Pa	1 台	北館	
	F-S-1	有圧扇 200φ×200m ³ /h	1 台	南館	
	F-S-2	有圧扇 200φ×300m ³ /h	15 台	南館	
	F-S-3	有圧扇 200φ×500m ³ /h	3 台	南館	
	F-S-4	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	4 台	南館	
	F-S-5	有圧扇 250φ×1300m ³ /h	1 台	南館	
	F-S-6	天井扇 150m ³ /h×50Pa	3 台	南館	
	FE-S-1	ストローブファン #1×100m ³ /h×100Pa	1 台	南館	
	FE-S-2	ストローブファン #1×400m ³ /h×100Pa	3 台	南館	
	F-T-1	天井扇 150m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
	FE-T-1	ストローブファン #1×400m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
	FE-T-2	ストローブファン #1×350m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
衛生設備	加圧給水ポンプ	推定末端INV 2台並列交互 730L/min×55m 制御盤	1 組	屋外	
	電気温水器	貯湯式床置型 13L	3	北館2 南館1	
	ガス給湯器	50号 壁掛型 屋外 潜熱回収	3	北館	
	ガス給湯器	16号 壁掛型 屋外 潜熱回収	2	北館1 体育館1	
消火設備	受水槽	SUS製 単板二槽式 有効35m ³ 6.0×4.0×3.0H ポンプ室付	1 基	屋外	
	スプリンクラーポンプユニット	720L/min×68m×15kW	1 台	屋外	
	消火用補給水槽	SUS製 有効0.5m ³ 1.0×1.0×1.0H	1 基	北館	
	補助散水栓	25A×20m, 総合盤組込型	17 基	北館13 南館4	
	アラーム弁	100A	6 基	北館4 南館2	
エレベーター		定員24名 積載1,600kg 用途乗用	1 基	北館EV棟	メーカー予定 フジテック