

多世代交流施設 設備一覧表(電気設備)

名 称	仕 様	数 量	設置場所	備 考
受変電設備	屋外キュービクル 5面体	1 箇所	屋外	
	単相変圧器100kVA×1, 三相変圧器300kVA×1			
	三相変圧器30kVA×1			
非常用発電機設備	屋外型 3φ220V 47 kVA (軽油)	1 箇所	屋外	
消防設備(自動火災報知設備)	自火報受信機 P型1級50回線	1 台	北館2階総合受付	
	自火報受信機 P型1級10回線	1 台	体育館	
	熱感知器	15 個	体育館	
	熱感知器	86 個	北館	
	熱感知器	35 個	南館	
	煙感知器	32 個	北館	
	煙感知器	16 個	南館	
	空気管	400 m	体育館	
	火災通報装置	1 台	北館2階総合受付	
	総合盤(補助散水栓組込)	2 台	体育館	
	総合盤(補助散水栓組込)	8 台	北館	
	総合盤(補助散水栓組込)	6 台	南館	
	自動閉鎖装置	1 台	南館	
	消防設備(非常放送設備)	非常放送アンプ(ラック型) 360W	1 台	北館2階総合受付
非常放送アンプ(ラック型) 120W		1 台	体育館	
非常放送リモコン		1 台	体育館	
非常放送リモコン		1 台	北館	
非常放送リモコン		2 台	南館	
天井スピーカー		3 台	体育館	
天井スピーカー		82 台	北館	
天井スピーカー		42 台	南館	
壁付スピーカー		5 台	体育館	
壁付スピーカー		9 台	北館	
壁付スピーカー		2 台	南館	
ホーンスピーカー		5 台	体育館	
ホーンスピーカー		2 台	北館	
ホーンスピーカー		2 台	南館	
ホーンスピーカー	2 台	屋外		
消防設備(誘導灯設備)	誘導灯	7 台	体育館	
	誘導灯	42 台	北館	
	誘導灯	29 台	南館	
	誘導灯信号装置	1 台	北館	
非常用照明設備	非常用照明	11 台	体育館	
	非常用照明	84 台	北館	
	非常用照明	41 台	南館	
防犯カメラ設備	屋内ドーム型カメラ	13 台	北館	
	屋内ドーム型カメラ	7 台	南館	
	屋外ネットワークカメラ	10 台	屋外	
	屋外ネットワークカメラ	1 台	体育館	
	屋外ネットワークカメラ	1 台	北館	
	屋外ネットワークカメラ	1 台	南門	