

多世代交流施設 設備一覧表(機械設備)

名称	仕様	数量	設置場所	備考
空調調和設備	パッケージエアコン			
	ACP-N-1	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-2	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-3	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-4	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-5	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-6	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-7	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-8	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-9	壁掛 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-11	天吊型厨房用 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館(児童発達支援センター)
	既設空調機	4方向天井 室内機のみ	1台	北館(児童発達支援センター)
	既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:7.1kW	4台	北館(児童発達支援センター)
	既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:4.0kW	1台	北館(児童発達支援センター)
	ACP-N-12	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館
	ACP-N-13	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館
	ACP-N-14	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館
	ACP-N-15	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館
	ACP-N-16	天吊 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館
	ACP-N-17	壁掛 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1組	北館
	ACP-N-18	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館
	ACP-N-19	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館
	ACP-N-20	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	北館
	ACP-N-21	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館
	ACP-N-22	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	3組	北館
	ACP-N-23	壁掛 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	2組	北館
	ACP-N-24	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館
	ACP-N-25	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	北館
	ACP-N-26	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	北館
	ACP-N-27	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館
	ACP-N-28	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	北館
	既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房:7.1kW	4台	北館
	既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房:14.0kW	2台	北館
	既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:7.1kW	9台	北館
	既設空調機	壁掛 室内機共 冷房:7.1kW	1組	北館
		天吊 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1組	北館
		天吊 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	2組	北館
	ACP-S-1	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	南館
	ACP-S-2	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1組	南館
	ACP-S-3	壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1組	南館
	ACP-S-4	壁掛 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1組	南館
	ACP-S-5	壁掛 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW	1組	南館
	ACP-S-6	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	4組	南館
	ACP-S-7	壁掛 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	2組	南館
	ACP-S-8	壁掛 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2組	南館
	既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:7.1kW	3台	南館
	既設空調機	天吊 室内機のみ 冷房:7.1kW	3台	南館
	既設空調機	天井4方向 室内機のみ 冷房:12.5kW	2台	南館
	既設空調機	天井4方向 室内機のみ 冷房:7.1kW	1台	南館
	既設空調機	壁掛 室内機共 冷房:7.1kW	2台	南館
	既設空調機	壁掛 室内機のみ 冷房:7.1kW	4台	南館
	既設空調機	壁掛 室内機共 冷房:7.1kW	2台	南館
		天吊 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	6組	体育館
				防球ガード及び送風機あり
換気設備	F-N-1	有圧扇 200φ×100m ³ /h	1台	北館
	F-N-2	有圧扇 200φ×150m ³ /h	1台	北館
	F-N-3	有圧扇 200φ×200m ³ /h	5台	北館
	F-N-4	有圧扇 200φ×300m ³ /h	19台	北館
	F-N-5	有圧扇 200φ×400m ³ /h	6台	北館
	F-N-6	有圧扇 200φ×500m ³ /h	3台	北館
	F-N-7	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	2台	北館
	F-N-8	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	5台	北館

多世代交流施設 設備一覧表(機械設備)

名 称		仕 様	数 量	設置場所	備 考
	F-N-9	有圧扇 300φ×1500m ³ /h	1 台	北館	
	F-N-10	有圧扇 300φ×1650m ³ /h	1 台	北館	
	F-N-11	天井扇 100m ³ /h×50Pa	2 台	北館	
	F-N-12	天井扇 150m ³ /h×50Pa	3 台	北館	
	F-N-13	天井扇 200m ³ /h×50Pa	2 台	北館	
	F-N-14	天井扇 250m ³ /h×50Pa	2 台	北館	
	F-N-15	天井扇 300m ³ /h×50Pa	2 台	北館	
	FE-N-1	スレートファン #1×200m ³ /h×100Pa	3 台	北館	
	FE-N-2	スレートファン #11/2×1100m ³ /h×100Pa	1 台	北館	
	FE-N-3	スレートファン #11/2×1200m ³ /h×100Pa	1 台	北館	
	F-S-1	有圧扇 200φ×200m ³ /h	1 台	南館	
	F-S-2	有圧扇 200φ×300m ³ /h	15 台	南館	
	F-S-3	有圧扇 200φ×500m ³ /h	3 台	南館	
	F-S-4	有圧扇 250φ×1000m ³ /h	4 台	南館	
	F-S-5	有圧扇 250φ×1300m ³ /h	1 台	南館	
	F-S-6	天井扇 150m ³ /h×50Pa	3 台	南館	
	FE-S-1	スレートファン #1×100m ³ /h×100Pa	1 台	南館	
	FE-S-2	スレートファン #1×400m ³ /h×100Pa	3 台	南館	
	F-T-1	天井扇 150m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
	FE-T-1	スレートファン #1×400m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
	FE-T-2	スレートファン #1×350m ³ /h×100Pa	1 台	体育館	
衛生設備	加圧給水ポンプ	推定末端INV 2台並列交互 730L/min×55m 制御盤	1 組	屋外	
	電気温水器	貯湯式床置型 13L	3	北館2 南館1	
	ガス給湯器	50号 壁掛型 屋外 潜熱回収	3	北館	
	ガス給湯器	16号 壁掛型 屋外 潜熱回収	2	北館1 体育館1	
消火設備	受水槽	SUS製 単板二槽式 有効35m ³ 6.0×4.0×3.0H ポンプ室付	1 基	屋外	
	スプリンクラーポンプユニット	720L/min×68m×15kW	1 台	屋外	
	消火用補給水槽	SUS製 有効0.5m ³ 1.0×1.0×1.0H	1 基	北館	
	補助散水栓	25A×20m, 総合盤組込型	17 基	北館13 南館4	
	アラーム弁	100A	6 基	北館4 南館2	
エレベーター		定員24名 積載1,600kg 用途乗用	1 基	北館EV棟	メーカー予定 フジテック