

勅使会館空調設備保守委託仕様書

項目名	機 械 名	数量	単位	単 価	金 額
空調保守					
各機器点検仕様（冷暖房切替 点検 2 回、冷暖房シーズン中 点検 2 回）					
1	パッケージ型空調機 A C P - 1				
	床置き型空冷ヒートポンプ	1	台		
2	氷蓄熱空冷ヒートポンプマルチ A C P - 2				
	室外機 3 5 . 5 / 3 5 . 5 k w	1	台		
	蓄熱ユニット 2 8 0 / 2 0 0 M J	1	基		
	室内機 床置ダクト型 A C 1 - 2 F	1	台		
	超音波加湿器				
	室内機 天井カセット型 A C 1 - 5 6 C	2	台		
3	マルチパイプルームエアコン				
	室外機 6 . 8 / 8 . 8 k w A C R - 1	1	台		
	室内機 天井カセット型 A C 1 - 3 2 C	2	台		
	室外機 6 . 8 / 8 . 8 k w A C R - 2	1	台		
	室内機 天井カセット型 A C 1 - 3 2 C	1	台		
	室内機 天井カセット型 A C 1 - 4 0 C	1	台		
4	1 階管理室 ルームエアコン	2	台		
ボイラー定期点検（年 2 回）		2	回		
点検項目 ボイラー本体（昭和ステンレス製ボイラー S K S - 5 0 0）、温水ポンプ、オイルポンプ、燃料タンク、油サービスタンク、膨張タンク（ステンレス製膨張タンク 800×800 S U 4 4 4） 各本体、本体廻りの配管の異常の有無、各保護機器の点検、フレームアイ、イグニッション、バナーチップの点検整備、燃料状態のチェック 整備、各整備自動運転チェック 調整、異常音、異臭、振動等チェック					
合 計					