


豊明市議会議長 殿



行政等視察報告書

議員名 富永 秀一

下記のとおり行政等を視察しましたので報告します。

年 月 日	視察先	視察項目及び成果等
平成30年8月27日	豊田市立若園小学校	<p>ご対応 豊田市教育委員会 学校づくり推進課 協働学校づくり担当 担当長 和出 広樹様</p> <p>豊田市内の32校でひさしを設置している。</p> <p>伺ったのは午前11時頃。ひさしがあるので、上からの日差しは遮られていて、教室に直射日光は入っていなかった。</p> <p>窓が閉まっていたものの、室温はその時の外気温より少し高い程度の33度ほどだった。</p> <p>窓が覆われていないので、教室の奥でも暗くなりすぎる感じはなかった。</p> <p>設置されて10年経っていたが劣化をしているような様子はなかった。</p> <p>これから小中学校の普通教室にエアコンを設置していく当市では、大規模な空調設備ではなく、各教室に出力8kW程度のルームエアコンの設置を予定していることもあり、特に日射対策が必要とされている中、ひさしの日射を遮る大きな効果が確認できた。</p>

(注) 別紙添付も可能とします。

(注) 本報告書は5年間公開します。